



Pony Testing International Group

检测报告



扫二维码
关注谱尼测试

No. BOBAAWZO89570555

第 1 页, 共 6 页

委托单位	黟县国有自来水有限公司		
受测单位	黟县国有自来水有限公司		
受测地址	安徽省黟县碧阳镇柏山村		
样品类别	出厂水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2020-05-12	检测日期	2020-05-12~2020-05-28
检测类别	委托检测	检测环境	符合要求
检测项目	见下页		
检测方法	GB/T 5750.4-2006, GB/T 5750.5-2006, GB/T 5750.6-2006, GB/T 5750.7-2006, GB/T 5750.8-2006, GB/T 5750.9-2006, GB/T 5750.10-2006, CJ/T 141-2018 GB/T 5750.11-2006, GB/T 5750.12-2006, GB/T 5750.13-2006		
所用主要仪器	电感耦合等离子体发射光谱仪, 原子吸收光谱仪, 气相色谱仪, 酸度计, 电子分析天平, 离子色谱仪, 紫外-可见分光光度计, 液相色谱仪, 原子荧光光谱仪, 电热恒温培养箱, 气相色谱-质谱联用仪, 散射光浊度仪, 低本底 $\alpha\beta$ 测量仪, 两虫检测设备		
备注	限值标准: GB 5749-2006		
PONY 专用章	编制人		
	审核人		
	批准人		
	签发日期		2020 年 05 月 28 日

☎ Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

谱尼测试集团上海有限公司

公司地址: 上海市松江区文翔东路 99 号 7 幢 2 层

检测地址: 上海市松江区文翔东路 99 号 6 幢、7 幢 1 层、7 幢 3 层

上海市徐汇区桂平路 680 号 35 幢 2-4 楼、6 楼

电话: 021-37895599



Pony Testing International Group

No. BOBAAWZO89570555

检测报告

第 2 页, 共 6 页



扫二维码
关注谱尼测试

样品编号/采样位置	检测项目	表 1 限值	检测结果	单项结论
O89570555 一水厂出厂水采样口 (E:117°55'35.27" N:29°56'1.35")	总大肠菌群, MPN/100 mL	不得检出	未检出	符合
	耐热大肠菌群, MPN/100 mL	不得检出	未检出	符合
	大肠埃希氏菌, MPN/100 mL	不得检出	未检出	符合
	菌落总数, CFU/mL	100	未检出	符合
	砷, mg/L	0.01	0.0042	符合
	镉, mg/L	0.005	<0.004	符合
	铬(六价), mg/L	0.05	<0.004	符合
	铅, mg/L	0.01	<0.001	符合
	汞, mg/L	0.001	<0.00005	符合
	硒, mg/L	0.01	<0.0001	符合
	氰化物, mg/L	0.05	<0.001	符合
	氟化物, mg/L	1.0	0.08	符合
	硝酸盐(以 N 计), mg/L	10 地下水源地限制时为 20	1.30	符合
	三氯甲烷, mg/L	0.06	0.00057	符合
	四氯化碳, mg/L	0.002	<0.00021	符合
	溴酸盐(使用臭氧时), mg/L	0.01	<0.005	符合
	甲醛(使用臭氧时), mg/L	0.9	<0.05	符合
	亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时), mg/L	0.7	<0.0024	符合
	氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒时), mg/L	0.7	<0.005	符合
	色度, 度	15	<5	符合
	浑浊度, NTU	1 水源与净水技术条件限制时为 3	<0.5	符合
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、无异味	符合

☎ Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

谱尼测试集团上海有限公司

公司地址: 上海市松江区文翔东路 99 号 7 幢 2 层

电话: 021-37895599

检测地址: 上海市松江区文翔东路 99 号 6 幢、7 幢 1 层、7 幢 3 层

上海市徐汇区桂平路 680 号 35 幢 2-4 楼、6 楼



Pony Testing International Group

检测报告

No. BOBAAWZO89570555

第3页, 共6页



扫二维码
关注谱尼测试

样品编号/采样位置	检测项目	表1 限值	检测结果	单项结论
O89570555 一水厂出厂水采样口 (E:117°55'35.27" N:29°56'1.35")	肉眼可见物	无	无	符合
	pH	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.62	符合
	铝, mg/L	0.2	<0.040	符合
	铁, mg/L	0.3	<0.0045	符合
	锰, mg/L	0.1	<0.0005	符合
	铜, mg/L	1.0	<0.009	符合
	锌, mg/L	1.0	0.010	符合
	氯化物, mg/L	250	4.57	符合
	硫酸盐, mg/L	250	5.84	符合
	溶解性总固体, mg/L	1000	79	符合
	总硬度 (以 CaCO_3 计), mg/L	450	40.1	符合
	耗氧量 (COD_{Mn} 法, 以 O_2 计), mg/L	3 水源限制, 原水耗氧量>6 mg/L 时为 5	0.74	符合
	挥发酚类 (以苯酚计), mg/L	0.002	<0.001	符合
	阴离子合成洗涤剂, mg/L	0.3	<0.050	符合
	总 α 放射性, Bq/L	0.5	<0.016	符合
	总 β 放射性, Bq/L	1	0.032	符合
	检测项目	表2 限值	检测结果	单项结论
	氯气及游离氯制剂 (游离氯), mg/L	≥ 0.3 且 ≤ 4	/	/
	一氯胺 (总氯), mg/L	≥ 0.05 且 ≤ 3	/	/
	臭氧 (O_3), mg/L	0.3	/	/
	二氧化氯 (ClO_2), mg/L	≥ 0.1 且 ≤ 0.8	0.36	符合



Pony Testing International Group

No. BOBAAWZO89570555

检测报告

第 4 页, 共 6 页

样品编号/采样位置	检测项目	表 3 限值	检测结果	单项结论
O89570555 一水厂出厂水采样口 (E:117°55'35.27" N:29°56'1.35")	贾第鞭毛虫, 个/10L	<1	<1	符合
	隐孢子虫, 个/10L	<1	<1	符合
	锑, mg/L	0.005	<0.0001	符合
	钡, mg/L	0.7	0.003	符合
	铍, mg/L	0.002	<0.0002	符合
	硼, mg/L	0.5	<0.011	符合
	钼, mg/L	0.07	<0.008	符合
	镍, mg/L	0.02	<0.005	符合
	银, mg/L	0.05	<0.013	符合
	铊, mg/L	0.0001	<0.0001	符合
	氯化氰 (以 CN 计), mg/L	0.07	<0.01	符合
	一氯二溴甲烷, mg/L	0.1	<0.00005	符合
	二氯一溴甲烷, mg/L	0.06	<0.00008	符合
	二氯乙酸, mg/L	0.05	<0.0020	符合
	1,2-二氯乙烷, mg/L	0.03	<0.00006	符合
	二氯甲烷, mg/L	0.02	0.00057	符合
	三卤甲烷 (三氯甲烷, 一氯二溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.011	符合
	1,1,1-三氯乙烷, mg/L	2	<0.00008	符合
	三氯乙酸, mg/L	0.1	<0.0010	符合
	三氯乙醛, mg/L	0.01	<0.001	符合
	2,4,6-三氯酚, mg/L	0.2	<0.00004	符合

☎ Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

谱尼测试集团上海有限公司

公司地址: 上海市松江区文翔东路 99 号 7 幢 2 层

检测地址: 上海市松江区文翔东路 99 号 6 幢、7 幢 1 层、7 幢 3 层

上海市徐汇区桂平路 680 号 35 幢 2-4 楼、6 楼

电话: 021-37895599



扫二维码
关注谱尼测试



Pony Testing International Group

检测报告

No. BOBAAWZO89570555

第 5 页, 共 6 页

样品编号/采样位置	检测项目	表 3 限 值	检 测 结 果	单 项 结 论
O89570555 一水厂出厂水采样口 (E:117°55'35.27" N:29°56'1.35")	三溴甲烷, mg/L	0.1	<0.00012	符合
	七氯, mg/L	0.0004	<0.00002	符合
	马拉硫磷, mg/L	0.25	<0.0001	符合
	五氯酚, mg/L	0.009	<0.00003	符合
	六六六 (总量), mg/L	0.005	<0.000005	符合
	六氯苯, mg/L	0.001	<0.00002	符合
	乐果, mg/L	0.08	<0.0001	符合
	对硫磷, mg/L	0.003	<0.0001	符合
	灭草松, mg/L	0.3	<0.0002	符合
	甲基对硫磷, mg/L	0.02	<0.0001	符合
	百菌清, mg/L	0.01	<0.00002	符合
	呋喃丹, mg/L	0.007	<0.0001	符合
	林丹, mg/L	0.002	<0.000005	符合
	毒死蜱, mg/L	0.03	<0.0001	符合
	草甘膦, mg/L	0.7	<0.044	符合
	敌敌畏, mg/L	0.001	<0.00005	符合
	莠去津, mg/L	0.002	<0.0005	符合
	溴氰菊酯, mg/L	0.02	<0.00010	符合
	2,4-滴, mg/L	0.03	<0.00005	符合
	滴滴涕, mg/L	0.001	<0.000005	符合
	乙苯, mg/L	0.3	<0.00006	符合

☎ Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

谱尼测试集团上海有限公司

公司地址: 上海市松江区文翔东路 99 号 7 幢 2 层

检测地址: 上海市松江区文翔东路 99 号 6 幢、7 幢 1 层、7 幢 3 层

上海市徐汇区桂平路 680 号 35 幢 2-4 楼、6 楼

电话: 021-37895599



扫二维码
关注谱尼测试



Pony Testing International Group

检测报告

No. BOBAAWZO89570555

第 6 页, 共 6 页

样品编号/采样位置	检测项目	表 3 限值	检测结果	单项结论
O89570555 一水厂出厂水采样口 (E:117°55'35.27" N:29°56'1.35")	二甲苯 (总量), mg/L	0.5	<0.00013	符合
	1,1-二氯乙烯, mg/L	0.03	<0.00012	符合
	1,2-二氯乙烯, mg/L	0.05	<0.00012	符合
	1,2-二氯苯, mg/L	1	<0.00003	符合
	1,4-二氯苯, mg/L	0.3	<0.00003	符合
	三氯乙烯, mg/L	0.07	<0.00019	符合
	三氯苯 (总量), mg/L	0.02	<0.00004	符合
	六氯丁二烯, mg/L	0.0006	<0.00011	符合
	丙烯酰胺, mg/L	0.0005	<0.00005	符合
	四氯乙烯, mg/L	0.04	<0.00014	符合
	甲苯, mg/L	0.7	<0.00011	符合
	邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯, mg/L	0.008	<0.002	符合
	环氧氯丙烷, mg/L	0.0004	<0.0004	符合
	苯, mg/L	0.01	<0.00004	符合
	苯乙烯, mg/L	0.02	<0.00004	符合
	苯并(a)芘, mg/L	0.00001	<0.0000014	符合
	氯乙烯, mg/L	0.005	<0.00017	符合
	氯苯, mg/L	0.3	<0.00004	符合
	微囊藻毒素-LR, mg/L	0.001	<0.00006	符合
	氨氮 (以 N 计), mg/L	0.5	<0.02	符合
	硫化物, mg/L	0.02	<0.02	符合
	钠, mg/L	200	4.32	符合

注: “/” 表示按委托单位要求, 不出检测结果, 不做单项判定。

以下空白



扫二维码
关注谱尼测试